

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГБУК
«Енисейский краеведческий музей
им. А.И. Кытманова»
_____ Е.А. Белошапкина
« ____ » _____ 20__ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
Краевое государственное бюджетное учреждение культуры
«Енисейский краеведческий музей им. А.И. Кытманова»

«Дом Жилой, XIX в.»

№ 19/2021

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – объект культурного значения «Дом Жилой, XIX в.»
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, 106
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажа, 1093 кв.м
1.4. Год постройки здания конец XIX века, последнего капитального ремонта 2016 г
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021-2025 г, капитального нет данных

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Юридическое наименование организации (учреждения) – Краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Енисейский краеведческий музей им. А.И. Кытманова»
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) – Красноярский край, г. Енисейск, ул. Ленина, д. 106
1.8. Основание для пользования объектом – оперативное управление
1.9. Форма собственности – государственная
1.10. Вышестоящая организация (наименование) – Министерство культуры Красноярского края
1.11. Адрес вышестоящей организации, другие координаты – 660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 123а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: музейная деятельность
2.2 Виды оказываемых услуг: публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
2.3 Форма оказания услуг: на объекте и дистанционно
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
2.6 Плановая мощность: посещаемость (вместимость) одновременно возможно принять в здании 60 человек, пропускная способность в день 250-300 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Ближайшая остановка общественного транспорта находится в 30 метрах по прямой от объекта культурного наследия, через дорогу от остановки, пешеходный переход находится справа от остановки в 18 метрах.

Автобусные маршруты городского транспорта:

№1, №2А, №8, №107, №103, №102, №107, №104

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

Пешеходная доступность для МГН от остановки общественного транспорта на путях движения к объекту имеются препятствия в виде бордюрного камня

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки пассажирского транспорта - 30 метров

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть (бордюрный камень)

Их обустройство для инвалидов на коляске: частично

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»:

«А» - доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

«ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации, либо услуги предоставляются на дому или дистанционно;

«ВНД» - доступность не организована (временно недоступно).

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К, С), ДП-И (Г, О, У)
2	Вход (входы) в здание (центральный вход)	ВНД (К), ДУ (С, О), ДП-И (Г, У)
	Вход (входы) в здание (вход для людей на креслах-колясках)	ДУ (К, С, О), ДП-И (Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К, О, С), ДП-И (Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ (К, С, Г), ДП-И (У, О)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ (К, С), ДП-И (О, Г, У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ (С, Г), ДП-И (К, О, У)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

В связи с тем, что здание относится к объектам культурного наследия города, все виды работ необходимо согласовывать со службой по государственной охране объектов культурного наследия.

В настоящий момент Объект доступен условно для инвалидов всех категорий. Для повышения уровня доступности в рамках проведения капитальных и текущих ремонтов необходимо разместить навигацию к доступному входу для инвалидов на креслах-колясках; перенести кнопку вызова помощи в доступную для МГН зону; разместить тактильные таблички, и тактильные напольные указатели, где это требуется для людей с нарушением зрения; произвести контрастную маркировку ступеней лестничных маршей; устранить препятствия в здании в виде порогов; произвести замену поручней на лестничных маршах.

По согласованию с ККО ВОС, так как здание является объектом культурного наследия, тактильные напольные указатели необходимо разместить только перед основными лестничными маршами внутри здания, а также при выходе из учреждения. Также необходимо запланировать размещение тактильных напольных указателей у центрального входа перед уличным лестничным маршем на период проведения капитального ремонта. При входе на территорию и входе в здание, перед препятствиями на путях движения расположенными фронтально, обустройство тактильными контрастными указателями на данный период времени не требуются.

В данном учреждении необходимо рассмотреть возможность обслуживания инвалидов на креслах-колясках на первом этаже. В организации имеется гусеничный лестничный подъемник, если появится необходимость провести посетителя на кресле-коляске на верхний этаж.

Для слабослышащих и слабовидящих посетителей в организации имеется специализированное оборудование – аудиогид.

В учреждении должна быть информация о том, как именно здесь можно получить ситуационную помощь: где расположена кнопка вызова сотрудников, кто отвечает за оказание помощи, нужно ли заказывать ее по телефону и по какому именно, есть ли сурдопереводчик и т.д. Эта информация должна размещаться в открытом доступе: на сайте и информационных стендах.

В оказании ситуационной помощи важна информационная открытость:

- всю необходимую информацию в доступном формате об условиях получения ситуационной помощи нужно разместить на сайте, информационных досках;
- должно быть понятно, к кому и когда обращаться за помощью, а специалист в указанное время должен быть на месте;
- информационные указатели, таблички, надписи должны быть хорошо видны, располагаться в зоне видимости и доступности. Информация обязательно должна быть актуальной и регулярно обновляться;
- необходимо организовать обратную связь с посетителями для оценки текущей ситуации и разработки новых моделей оказания ситуационной помощи.

По различным структурно-функциональным зонам степень доступности различна для основных категорий инвалидов.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение
2	Вход (входы) в здание (центральный вход)	Текущий ремонт, индивидуальное решение
	Вход (входы) в здание (вход для людей на креслах-колясках)	Текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт, текущий ремонт, индивидуальное решение
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение
7	Все зоны и участки	Текущий ремонт, капитальный ремонт, индивидуальное решение

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: текущих: 2021-2025 г, капитальных: нет данных
в рамках исполнения:

- государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2025 годы.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объект доступен полностью инвалидам следующих категорий: С, О, У, Г и доступен условно на первом этаже для посетителей на кресла-колясках.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

4.4.1. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры – да;

4.4.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации – да;

4.4.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) – да;

4.4.4. согласование с общественными организациями инвалидов – да;

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)* не имеется.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: Красноярский край

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «02» марта 2021 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 19/2021 от «24» февраля 2021 г.

Председатели комиссии:

Председатель Красноярской региональной организации общероссийской общественной организации Всероссийское общество инвалидов

_____ Зименко Г.В.

Председатель Красноярской краевой организации
Всероссийского общества слепых

_____ Прудкова В.И.

Члены комиссии:

Председатель Красноярской региональной спортивной общественной организации «Федерация спорта лиц с поражением ОДА»

Эксперт Системы добровольной сертификации
соответствия объектов общественной инфраструктуры
потребностям их доступности для людей
с инвалидностью «Инва-Сертифика»

_____ Козлов О.А.

Эксперт Системы добровольной сертификации
соответствия объектов общественной инфраструктуры
потребностям их доступности для людей
с инвалидностью «Инва-Сертифика»

_____ Артамонова А.Н.

Эксперт Системы добровольной сертификации
соответствия объектов общественной инфраструктуры
потребностям их доступности для людей
с инвалидностью «Инва-Сертифика»

_____ Белогур О.В.